



GÁTLISTI LAGNIR

Nafn sérhönnuðar / stofu		Heimilisfang	
Kennitala		Netfang	Sími
Nafn hönnunarstjóra		Heimilisfang	
Kennitala		Netfang	Sími

2.Lóð

Heiti	Nr.	Matshluti	Landnúmer

Skýringar:

STA = staðfesting aðalhönnuðar að viðkomandi liður sé á uppdráttum eða með umsókn.

ÁEV = á ekki við

0.0	STA	ÁEV	ALMENN ATRIÐI, SJÁ GÁTLISTA SÉRUPPDRÁTTA
0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afstöðumynd í mkv. 1:500
0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inntök veitufyrirtækja
0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sverleiki / stærðir heimæða
0.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tenging við götu- / stofnlagir
1.0	STA	ÁEV	FRÁRENNSLISLAGNIR
1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stærðir, efni og halli lagna
1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur
1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringartákn fyrir skólþ-, regnvatns- og jarðvatnslagir
1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Snið í lagnaskurð er sýnir frágang
1.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringartexti fyrir einangrun og festingar
1.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skammstöfun við hreinlætistæki auk skýringartexta
1.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Útloftanir frárennislagna
1.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Málsetning stúta í grunni
1.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hreinsilúgur neðst í fallpípum
1.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkja og númera stamma í stærri byggingum
1.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmyndir af brunnum, fitu-, olíuskiljum eða öðrum sérbúnaði. Með skilju skal vera tafla um stærð og
1.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunapéttingar þar sem þörf er á
1.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hljóðvistakröfum gerð skil
1.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmynd af útloftun upp úr þaki
1.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmynd af niðurföllum – úti og inni
2.0	STA	ÁEV	NEYSLUVATNSLAGNIR OG SLÖKKVILAGNIR
2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stærðir, efni og halli lagna
2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur
2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringartákn fyrir kalt og heitt neysluvatn, slökkvavatn, hringrásarvatn o.fl.
2.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringartákn fyrir einangrun, festingar, þrýstiprófanir og merkingar tækja
2.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skammstöfun við hreinlætistæki auk skýringartexta
2.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Heitt neysluvatn er ekki heitar en 60 °C skv. byggingarreglugerð
2.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Svæðislokar og aftæmingar, sérstaklega á stærri kerfum
2.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Þenslubeygjur, eða séð fyrir þenslu lagna á annan hátt
2.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loftrúðar í stórum kerfum
2.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hringrásarlögn að fjarlægðustu tengistöðvum, ef við á
2.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hitamælar og þrýstimælar eru þannig að hægt er að fylgjast með ástandi kerfana
2.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hljóðvistakörfu gerð skil
2.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunapéttingar þar sem þörf er á



2.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tenging brunaslangna, með sérlögn, inn á óbrennanlega neysluvatnslögn (einstr.lokar), inn á vatnsúðakerfi
2.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunaslöngur tengdar brennanlegum pípum
2.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rör í rör kerfi, deilikista og snið í gólf með lögnum
2.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kerfismynd og kerfislæsing, heildarafköst kerfisins, tæki sýnd og númeruð á mynd
2.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tækjalisti og samvirkni tækja
2.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lýsing á varmaskipti eða blöndunarkerfi auk stjórnbúnaðar
2.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Þarf þrýstijöfnun á blöndunarkerfið á milli kalda og heita vatnsins
3.0	STA	ÁEV	HITALAGNIR
3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stærðir, efni lagna
3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur ætti að vera á öllum séruppdráttum
3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringartákn fyrir framrás, bakrás, hringrásarlagnir o.fl.
3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringartexti fyrir einangrun, festingar, þrýstiprófanir og merkingar tækja
3.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ofnalistar og upplýsingar um ofnloka
3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Heildarafköst kerfisins og stillitölur fyrir ofnloka
3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penslubeygjur eða á annan hátt séð fyrir penslu lagna
3.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Þrýstijafnarar, þrýstiminnkarar og mótþrýstilokar (slaufulokar), til að ná fram réttum vinnuþrýstingi
3.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Útloftunnar möguleikar og þensluker í lokuðu hringrásarkerfi
3.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Svæðislokar og aftæmingar, á stærri kerfum
3.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hitamælur og þrýstimælur, svo hægt sé að fylgjast með kerfunum
3.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Æskileg mæligildi komi fram við mælana á kerfismynd
3.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hljóðvistarkröfum gerð skil
3.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunaþéttingar þar sem þörf er á
3.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kerfismynd og kerfislæsing, heildarafköst kerfisins, tæki sýnd og númeruð á mynd
3.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tækjalisti og samvirkni tækja
3.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Staðsetning hitastilla / hitanema
3.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gólfhiti , listi yfir deilikistur og tilheyrandi slaufur ásamt lengd
3.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmynd af deilikistum og snið í gólf
3.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kerfismyndir og kerfislýsing
3.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hönnunarforsendur, heildarafköst kerfis, vinnsluhitastig og hámarkshitastig framrásar miðað við gólfefni
3.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Snjóbræðsla , afköst pr. m ² , heildarafköst, heildarrennsli og magn innspýtingar,
3.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kerfismyndir og kerfislýsing, frostlögur og bakrennslisvatn
3.26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmynd af deilikistum, lengd hvernar slaufu og snið í slaufu sem sýnir frágang í jörð
4.0	STA	ÁEV	VATNSÚÐAKERFI
4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
4.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
4.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afstöðumynd í mkv. 1:500 eða 1:1000, eftir því sem við á
4.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lega og stærðir götulagna og upplýsingar um loka á veitunni
4.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvar og hvernig kerfið tengist veitunni
4.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sýna hvort tengt sé inn á hringtengda lögn eða endalögn
4.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Staðsetning brunahana í nágrenninu sem nýtist til mælinga á afköstum vatnsveitu
4.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grunnmynd af vatnsúðakerfi, staðsetningu allra úðara, stærð lagna og staðsetning jarðskjálftafestinga
4.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skilgreining á áhættuflokkum eða vísa í brunahönnunarskýrslu þar sem upplýsingar eru
4.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gerð kerfis skilgreint, blautt / þurr eða forvirkt
4.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stærðir og efni lagna
4.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur ætti að vera á öllum séruppdráttum
4.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ef kerfið er svæðaskipt, skulu allir svæðislokar sýndir á uppdrætti
4.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prófunarloki í fjarlægustu grein kerfis
4.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grunnmyndir, sýna gerð / gerðir úðara (k-gildi og opunarhitastig)
4.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fjarlægð á milli úðara samkvæmt hönnunarreglum
4.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fjarlægð úðara frá vegg samkvæmt hönnunarreglum
4.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hólfun milli varinna og óvarinna svæða
4.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halli á lögnum og útfærsla á tæmilokum ef um þurrkerfi er að ræða
4.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sýna staðsetningu á rennslismælum í kerfinu á teikningu
4.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aðkoma að sprinklerklefa samkvæmt byggingarreglugerð
4.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kerfismyndir / Einlínumyndir



4.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vatnsþörf og flokkun kerfis
4.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tenging við brunaviðvörðunarkerfi
4.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringar á táknum
4.26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er kerfið þrýstifalls- eða töflureiknað, er rennislismælir
4.27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunaslöngur tengdar brennanlegum pípum
4.28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Þrýstiliði við inntak
4.29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ef það er dæla skal gefa upp afköst hennar
5.0	STA	ÁEV	LOFTRÆSTIKERFI
5.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
5.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
5.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur ætti að vera á öllum séruppdráttum
5.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sýna stærðir loftstokka
5.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stíllilokur þannig að gott sé að stilla kerfið
5.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tæki merkt, s.s. hita- og kælifletir, hljóðgildirur, spjaldlokur o.fl.
5.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmyndir og snið af blásaraklefa
5.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunalokur og reyklokur í brunaskilum og annarstaðar þar sem við á í samræmi við brunatæknilega hönnun
5.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stokkhitamælar í blásaraklefa
5.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tekið fram loftmagn við hvern dreifara, rist og straumstefna lofts sýnd
5.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brunaþéttingar þar sem þörf er á
5.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hljóðvistunarkröfum gerð skil
5.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tækjalisti og samvirkni tækja gerð skil
5.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Staðsetning hitastilla / hitanema
5.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringar á efnisþykktum, samsetningum loftstokka, frágang einangrunar og upphengi
5.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skýringar á gerð regnheldra útiloftrista
5.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sérmyndir af ferskloftsinntaki, frákastsløftrist, þakblásurum og útsogsháfum
5.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ferskloftstokkar skulu vera einangraðir með rakafilmu